



- SYMBOLE INSTALACJI ODGROMOWEJ:
- ZWÓD POZIOMY AlMgSi Ø8MM
  - POŁĄCZENIE GALWANICZNE, GIĘTKIE
  - ZŁĄCZE KONTROLNE
  - MASZT ODGROMOWY, WYSOKOŚĆ WG. OZNACZENIA

- SYMBOLE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WG. OZNACZENIA

- SYMBOLE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ:
- PANEL FOTOWOLTAEICZNY



BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH  
UL. BOH. WARSZAWY 15-16 PK. 100, SZCZECIN 70-370  
E-MAIL: EELBO@EELBO.PL, TEL. 91-852-19-71

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ  
O MOCY 99,94kWp

ADRES INWESTYCJI:	UL. PRZESTRZENNA DZ. NR: 10/3, 10/4; OBR. 4004, SZCZECIN
INWESTOR:	POLENO MARSZAŁEK SP. K. UL. POMORSKA 112A, 70-812 SZCZECIN
PROJEKTOWI:	MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI UPR. ZAP/0218/PWOE/11
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ PIATKOWSKI UPR. ZAP/0125/PWOE/11

RZUT DACHU – INSTALACJA FOTOWOLTAEICZNA

1:100 STYCZEŃ 2023

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

IE1

UWAGI INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA:

- PRZYJĘTA KLASA OCHRONY ODGROMOWEJ IV.
- OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ UZIOM OTOKOWY Z TAŚMY FE-ZN 30x4, WYPROWADZIĆ KOŃCE DO POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ. WYKONAĆ POMIARY POWYKONAWCZE, W PRZYPADKU GDY ZMIERZONA REZYSTANCJA BĘDZIE WIĘKSZA NIŻ R<100, NALEŻY UZUPEŁNIC JĄ O UZIOM POGRĄŻANY
- ZWODY POZIOME NA DACHU Z DRUTU AlMgSi Ø8MM.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU AlMgSi Ø8MM, ŁĄCZYĆ Z WYPROWADZENIAMI OD UZIOMU OTOKOWEGO ZA POMOCĄ ZACISKÓW KONTROLNYCH.
- OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE KONSTRUKCJI PANELI FOTOWOLTAEICZNYCH PE-LgY 16MM
- OBOWIĄZKOWO ZACHOWAĆ BEZPIECZNY ODSTĘP IZOLACYJNY OD INSTALACJI ODGROMOWEJ.