

Szczecin, dnia 21.02.2023 r.

NOR/POL.PN.01.2022

WYJAŚNIENIE NR 5

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: „Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4*

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów, gdyż w przesłanych dokumentacjach (Projekt Budowlany i Projekt Techniczny) widnieją rozbieżności.

Odpowiedź

Nadrzędnym jest projekt techniczny

2. Wg Projektu Budowlanego punkt 8.3.2. od złącza ZKP-1Pp do Rozdzielnicy głównej należy ułożyć kabel YAKXS 4x120, natomiast wg Projektu Technicznego należy od złącza ZKP-Pp do złącza SK4 ułożyć kabel YAKY 4x240.

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem technicznym YAKY4*240

3. Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do zasilania postumentów należy użyć kabla H07RN-F 5x25, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.11 należy użyć kabla YKYżo 5x25.

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju.

Odpowiedź

Należy zastosować kable typu H07RN-F

4. Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do oświetlenia linii L.1, L.2 , L.3 , L.4 należy użyć kabla H07RN-F 5x4, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.7-10 należy użyć kabla YKYżo 5x4.

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju.

Odpowiedź

Należy zastosować kable typu H07RN-F

5. Wg Projektu Budowlanego do oświetlenia na pomostach należy użyć kabla H07RN-F 5x4 wraz z bednarką ocynkowaną FeZn fi 10, natomiast wg Projektu Technicznego należy użyć kabli YKYżo 5x6.

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju

Odpowiedź

Nadrzędnym jest projekt techniczny kabel YKYżo 5x6

6. Wg STWIORB TOM 4.2. – obiekty na wodzie punkt „Uziom” na str. 19 oraz wg opisu z projektu technicznego punkt 10. Uziom należy zastosować bednarkę ze stali nierdzewnej typu ISI 304 60x4mm, natomiast wg Projektu technicznego rysunek IEs.1 schemat zasilania wynika, że ma to być bednarka ze stali nierdzewnej AISI 304 30x4mm.

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju.

Odpowiedź

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm

7. Wg projektu technicznego wraz z kablem zasilającym do postumentów prowadzona ma być bednarka ze stali nierdzewnej fi 8.

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania tego typu bednarki, gdyż nie wynika to ze STWIORB.

Odpowiedź

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm

8. Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu suszarki do ubrań w jaki należy wyposażać houseboaty lub określenie minimalnych parametrów urządzenia

Odpowiedź

Parametry suszarki określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 9.2.3.3. pkt 2. Suszarka z możliwością podłączenia systemu zarządzania i kontroli dostępu.

9. Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu panelu natryskowego w jaki należy wyposażać houseboaty lub określenie ich minimalnych parametrów

Odpowiedź

Parametry panelu natryskowego określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 9.2.3.3. pkt 11

10. Prosimy o informację co ma zawierać zestaw ratunkowy SOS i w jaki sposób ma być zamontowany na houseboacie

Odpowiedź

Zestaw ratunkowy musi zawierać koło ratunkowe, bosak aluminiowy składany oraz gaśnicę typu ABC. Sposób montażu określony w PT 4.2. obiekty na wodzie rys. 2 i rys. 3

11. W związku z problemami w wyposażeniu traktora – ciągnika z funkcją holowania wózków w podnośnik teleskopowym na wysokość minimum 17 m wyposażony w kosz i widły zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści dostawę zamiast traktora-ciągnika ładowarki teleskopowej spełniającej wymagania w zakresie podnoszenia i ciągnięcia przyczep.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza się zmianę na ładowarkę teleskopową z zachowaniem wymaganych parametrów w zakresie wyposażenia, podnoszenia i ciągnięcia przyczep.

12. W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie nr 24 z dnia 06.02.2023r., prosimy o jednoznaczne określenie – czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie zakup i dostawę dźwigu 32 t?

Zakup i dostawa dźwigu jest poza zakresem zamówienia. Wykonawca nie powinien w swojej ofercie ujmować zakupu i dostawy dźwigu 32T.

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

- 1. Zmodyfikowane przedmiary robót (charakter pomocniczy)**
- 2. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną**
- 3. Zmodyfikowane zestawienie materiałowe**
- 4. Zmodyfikowany TER (załącznik nr 1a do SWZ)**

Wszystkie zmiany treści SWZ stają się jej treścią, są wiążące dla Wykonawców.

Uwaga:

W związku z ograniczeniami w liczbie plików, jaką Zamawiający może zamieścić na Bazie Konkurencyjności, całość dokumentów postępowania jest i będzie zamieszczana na stronie <http://polino.eu/pl/stronaglowna/>