Szczecin, luty 2021

PROTOKÓŁ NR 01/p5/2021

z kontroli – okresowej - pięcioletniej – stanu technicznego śródlądowej budowli hydrotechnicznej

Podstawa prawna :

1. Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr poz. 579)

1. **Data kontroli i rodzaj kontroli :** luty 2021, przegląd pięcioletni
2. **Nazwa i usytuowanie kontrolowanej budowli :** umocnienia brzegowe w ośrodku turystyki wodnej PTTK jezioro Dąbie Małe, Szczecin ul. Przestrzenna 23
3. **Właściciel (zarządca) budowli :** Mazury PTTK Sp. z o.o., 10-950 Olsztyn, ul. Staromiejska 1

Kontrolę przeprowadził : mgr inż. Adam Szymański, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny 29/Sz/99, zaświadczenie ZAP-6BD-5DH-Z4D z datą ważności 01.01.2021 do 31.12.2021

Wykorzystane materiały :

1. Dokumentacja Powykonawcza
2. Wizja lokalna
3. Książka obiektu

Dane charakteryzujące budowlę :

Długość linii cumowniczej :	252,0 m
Długość sekcji :	12 ÷ 14,65 m
Rzędna korony oczepu :	+ 1,20 m npm
Głębokość techniczna :	4,0 m
Dopuszczalne obciążenie naziomu :	w zależności od położenia sekcji od 5 kN/m^2 (patrz opis konstrukcji)
Siła cumowania :	5 ÷ 15 kN

Opis konstrukcji :

Nabrzeże o długości 252 m stanowi przedłużenie linii istniejącego nabrzeża w Ośrodku Turystyki Wodnej PTTK w kierunku wschodnim.

Nabrzeże składa się z 4 odcinków :

- **odcinek I** o długości około 156 m (sekcje 1 ÷ 13) to nabrzeże oczepowe na stalowej ściance szczelnej G62 kotwione tarczami 140 x 140 x 12 w rozstawie co 3,2 m. Obciążenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeża wynosi 5 kN/m^2, H_t = 4,0 m
- **odcinek II** o długości około 47 m (sekcje 14 ÷ 17) to nabrzeże oczepowe na stalowej ściance szczelnej G62 kotwione do tarcz 160 x 160 x 14 w rozstawie co 2,4 m. Obciążenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeża wynosi 10 kN/m^2, H_t = 4,0 m. W środku odcinka usytuowany jest slip do wodowania jednostek pływających. Światło slipu 4,75 m.
- **odcinek III** o długości łącznej 20 m stanowi basen ze światłem 10,30 x 9,0 m. Obudowę stanowi nabrzeże typu płytowego na stalowej ściance szczelnej G62 oraz części odlądowej pale fi 508 mm. Obciążenie dopuszczalne naziomu nabrzeża wynosi 22 kN/m^2, H_t = 4,0 m
- **odcinek IV** o długości około 28,8 m w linii odwodnej (sekcje 21 ÷ 22) to nabrzeże oczepowe na stalowej ściance szczelnej G62 kotwione do tarcz 160 x 160 x 14 w rozstawie co 2,4 m. Obciążenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeża wynosi 10 kN/m^2, H_t = 4,0 m.

Korona oczepu na wszystkich odcinkach usytuowana jest na rzędnej + 1,2 m npm.

Wyposażenie :

Pachoły cumownicze :	typ ZL-15 w liczbie 22 szt., ZL-5 w liczbie 34 szt.
Urządzenia odbojowe :	gumowa belka odbojowa w basenie oraz na sekcjach 21 i 22
Drabinki wyłazowe :	5 szt.
Stacje ratunkowe :	5 szt.

Funkcja budowli : umocnienie brzegowe w ośrodku turystyki wodnej z funkcją postojową dla jachtów i jednostek pływających.

Okresowa kontrola (co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego) :

a) Elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania budowli,
b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin oraz zapoznaniu się z wymienionymi na pierwszej stronie opracowania materiałami, stwierdzam co następuje :

- Oczep w stanie dobrym. Nie wskazuje odchyleń pionowych ani poziomych,
- Stwierdzono miejscowe nieznaczne wykruszenia powierzchni betonu oczepu,
- Urządzenia odbojowe (belka gumowa) kompletne w dobrym stanie technicznym,
- Pachoły cumownicze w dobrym stanie technicznym, niektóre wymagają odnowienia powłoki malarskiej,
- Drabinki wyłazowe w dobrym stanie technicznym, należy odnowić powłoki malarskie. Brak pałąka wyjściowego przy drabince wyłazowej na sekcji nr 21.

Zalecenia i wnioski pokontrolne :

a) Wynikające z art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane :
Nie stwierdza się uszkodzeń i braków, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem,

b) Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli :
Zalecenia zostały zrealizowane.

c) Zalecenia i wnioski wynikające z bieżącej kontroli :
   - Uzupełnić brakujący pałąk przy drabince wyłazowej
   - Prowadzić na bieżąco – w razie potrzeby – konserwacje urządzeń cumowniczych i drabinek wyłazowych

Na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że budowa :

Nabrzeże jest w dobrym stanie technicznym.

Obiekt może być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem.

Załączniki do protokołu kontroli okresowej :

1. Kserokopia Uprawnień
2. Kserokopia zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu celem dołączenia do Książki obiektu budowlanego,

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Osoba kontrolująca :

mgr inż. Adam Szymański
upr. budowlane: 132/Sz/76; 29/Sz/99

Szczecin, dnia 24 czerwca 1999r.

Wojewoda Zachodniopomorski

AB.III.1/7342/26-1/99

DECYZJA Nr 29/Sz/99

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w związku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana **Adama SZYMAŃSKIEGO** z dnia 23.03.1999 roku, na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przeze mnie komisją

NADAJĘ

Panu Adamowi SZYMAŃSKIEMU
mgr inżynierowi budownictwa wodnego
ur. dnia 31 stycznia 1947 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Zarządzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana **Adama SZYMAŃSKIEGO** wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymują:
1. Pan Adam Szymański
   ul. Derdowskiego 42/21
   71-087 Szczecin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Władysław Lisewski

OPŁATA SKARBOWA

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie
Wydział Gospodarki Terenowej

Szczecin dnia 06 sierpnia 1976 r.

Nr ewid. 132/Sz/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel S Z Y M A Ń S K I Adam, Maciej

magister inżynier budownictwa wodnego

urodzony dnia 31 stycznia 1947 r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności: konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych

oraz jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów budowli hydrotechnicznych, ujęć wód oraz basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych,

2/ w zakresie budowli nie będących budynkami w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych funkcji technicznych, w objętym prawem górniczym budownictwie obiektów budowlanych zakładów górniczych.

Z up. Wojewody
mgr Tadeusz Szałyński
Z-ca Dyrektora Wydziału

OPŁATA SKARBOWA 10 zł 10 OPŁATA SKARBOWA 10 zł 10

(pieczęć okrągła)

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BD-5DH-Z4D *

Pan Adam Maciej SZYMAŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3789/02
adres zamieszkania ul. Derdowskiego 42/21, 71-178 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy